



VKF Hagelschutz Nr. 33475

Inhaber /-in
JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt JAM54S40-xxx/LR (mit Frontglas = 2,8 mm); JAM54S40-xxx/LR BF (mit Frontglas = 2,8 mm); JAM54S41-xxx/LR (mit Frontglas = 2,8 mm)

Beschreibung Monokristallines Silizium-PV-Modul (Glas/Folie).
Frontglas t = 2,8 mm aus gehärtetem Glas.
Alu-Rahmen t = 30 mm, schwarz oder silber eloxiert.
xxx steht für die verschiedenen Leistungsklassen des Moduls.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil und den Rahmen.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H493' (12. Dezember 2024)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 12.12.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik | HW 4 |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW -- |

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch